

S-BB**Baustoffprüfung GmbH****Stracke - Baugrund & Beton**

privatrechtlich anerkannt nach RAP-Strä | VMPA anerkannte Betonprüfstelle

S-BB Baustoffprüfung GmbH - Auf dem Land 10 - 66989 Höheinöd

SaarBetonBlock GmbH**Russenweg****66792 Riegelsberg**Büro Westpfalz / SaarlandAuf dem Land 10, 66989 Höheinöd
Tel.: 0 6333 27 54 83 - 0 / Fax: - 20Büro Rhein-MainWaldstraße 40, 65451 Kelsterbach
Tel.: 0 6107 30 85 44 - 1 / Fax: - 2


www.s-bb.de

stracke@s-bb.de

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
s-bbDatum
01.12.2020**PRODUKTZERTIFIKAT**
Feuerwiderstand
-Betonblock-Systeme-

Werk: Riegelsberg, Russenweg



- Die Betonblock-Systeme der SaarBetonBlock GmbH sind gemäß DIN EN 13501-1 und DIN 4102-1 in die Baustoffklasse A 1 (nichtbrennbarer Baustoff) einzustufen.
- Nach DIN 4102-2 kann von einer Feuerwiderstandsdauer von >180 Minuten ausgegangen werden. Die Betonblock-Systeme können als Bauteil für Wände mit Trennfunktion in die Feuerwiderstandsklasse F180 eingestuft werden.
- Nach DIN EN 13501-2 ergibt sich als nicht brennbares Bauprodukt ein Feuerwiderstand von 240 Minuten. Die Betonblock-Systeme können als Bauteil für Wände mit Trennfunktion in die Feuerwiderstandsklasse REI240 eingestuft werden.

Höheinöd, 01.12.2020

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) C. Stracke
PrüfstellenleiterS-BB Baustoffprüfung GmbH
Auf dem Land 10
66989 HöheinödBankverbindung:
Sparkasse Südwestpfalz
IBAN: DE23 5425 0010 0050 0156 43
BIC: MALADE51SWPSitz der Gesellschaft: Höheinöd
Amtsgericht Zweibrücken
HRB Nr.: 31798
USt-IdNr.: DE315492461Geschäftsführer:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Christian Stracke
Dipl.-Ing. (BA) Steffen Stracke